

UTILISATION COFFRET Nouveau 50 à 640² 039A-04

1 DESCRIPTION

Valise ALROCTM de préparation des câble HTA pour la mise en place d'accessoires de jonctions, de terminaisons et d'extrêmités.

Abrasion des la gaine, dénudage de la gaine, reprise de l'écran, mise à la terre, incision du semiconducteur pelable, Enlévement du semi conducteur non pelable ou adhérent, dénudage de l'isolantjusqu'au conducteur, chanfrein de l'isolant, ...

Sections câbles couverte: 50², 95², 150², 240², 640² nouvelle et anciene générations

2 INSTRUCTONS GENERALES

2.1 Conditions Générales

L'utilisation de cette valise nécessite un agrément pour la réalisation des têtes de câble

2.2 Sécurité électrique

Habilitatation électrique requise selon le contexte d'intervention et de consignation

2.3 Sécurité particulière

Utilisation des équipements de protection individuelle et notamment : Avec risque de coupure ou projection possible de particule du câble

3 Contenu de la valise



8 rue de la commune de Paris ZI BP 33 77370 Nangis Tél : 01 64 60 50 50

Fax: 01 64 08 17 98 E-mail: sdel_materiel@sdel.fr 68 rue Edith Cavell

94400 Vitry Sur Seine Tel: 01 49 60 15 10 Fax: 01 49 60 15 11

Siége social : SDEL IDF INDUSTRIE 5-7 Rue du général Leclerc – BP 56 77722 MORMANT Cedex

RCS 479 405 102 - Siret 479 102 00035 - TVA intracom FR 04 479 405 102 - Code APE 7732 Z



UTILISATION COFFRET Nouveau 50 à 6402 039A-04

4 STOCKAGE

Choisir Intérieur ou Extérieur 0 à 40°C

5 MANUTENTION

Poids 11Kg

6 MISE EN SERVICE

NA

7 ENTRETIEN

Vérifier le contenu de lla valise et s'assurer l'état trachant des outils de coupe

8 rue de la commune de Paris ZI BP 33 77370 Nangis

Tél: 01 64 60 50 50 Fax: 01 64 08 17 98

E-mail : sdel_materiel@sdel.fr

68 rue Edith Cavell

94400 Vitry Sur Seine Tel: 01 49 60 15 10 Fax: 01 49 60 15 11